

Łomża, dn. 15 lipca 2019r.

ZSS.26.3.3.2019

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na zadanie: „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części parteru w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży na przedszkole wraz z dobudową tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.”

W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela informacji jak niżej:

Pytanie nr 1

Jaka jest kolejność ważności w przypadku różnic między projektem a przedmiarem lub w różnych częściach projektu np. różna ilość kamer wewnętrznych: schemat - 9, rzut - 10, przedmiar – 7?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Przedmiar robót jest tylko i wyłącznie elementem pomocniczym przy sporządzaniu wyceny robót. Jeżeli występują różnice między przedmiarem robót a projektem nadrzędnym elementem jest projekt budowlany. Należy do wyceny przyjąć 10 kamer.

Pytanie nr 2

Czy należy uwzględniać elementy które są w przedmiarze a nie ma ich w projekcie np. kamera obrotowa - 2 szt., kamera multisensorowa - 2 szt.? Proszę też o podanie podstawowych parametrów tych kamer i miejsca ich montażu w przypadku konieczności uwzględnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Należy uwzględnić elementy które znajdują się w projekcie. Parametry poszczególnych elementów zgodne z projektem.

Pytanie nr 3

Czy zasadne jest stosowanie kamer zewnętrznych o rozdzielczości 16MPx, co generuje duże koszty? Takich rozdzielczości nie ma nawet w monitoringu miejskim.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer o mniejszej rozdzielczości tj. 8 MPx.

Pytanie nr 4

Jeżeli zbędne byłyby kamery 16MPx to zamiast rejestratora z dyskami 32TB można zastosować dużo tańsze zamienniki z mniejszą ilością dysków.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Dopuszcza się zastosowanie mniejszej ilości pamięci dyskowej – dostosowanej do rozdzielczości i ilości kamer.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ w/w zamówienia publicznego.